

东莞市环境保护局

东环验[2001]108号

东莞市东糖实业集团公司 75t/h 循环 流化床锅炉废气处理设施验收意见

东莞市东糖实业集团公司:

经检查验收,你单位的 75t/h 循环流化床锅炉废气处理设施设计合理,工艺可行,处理设施运转正常。

废气经处理后,烟气黑度一级、烟尘 $10.9\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $1041\text{mg}/\text{m}^3$,达到《火电厂大气污染物排放标准 GB13223-96》中第Ⅲ时段标准。

同意验收合格,希厂方继续努力,加强管理,加强对操作人员的培训,确保废气经处理后长期稳定达标排放。

